

**COMPANIA AQUASERV S.A.**

ORC: J1998000464263
 Str. Kós Károly nr.1
 Cod poștal:
 Telefon:
 Fax:
 E-mail:
 Web:

CIF: RO10755074
 Târgu-Mureș
 540297, ROMÂNIA
 +40- (0) 265-208.888
 +40- (0) 265-208.881
 client@aquaserv.ro
 www.aquaserv.ro



Nr. 261322 / II / B / b / 4 / 03.03.2026

F-PO- 0028-01/ed.4

Către,

POP GAVRILĂ - ONORIU**Jud: MUREȘ, Mun: TÂRGU MUREȘ,****Strada: APICULTORILOR, Nr: 23**

Referitor la cererea înregistrată cu numărul de mai sus și ca rezultat al analizei documentației depuse, se emite

AVIZ DE AMPLASAMENT CONDIȚIONAT Nr. 173 / 03.03.2026

pentru: **elaborare P.U.Z. – Reglementare amplasament – extindere și etajare imobil existent, reconfigurare funcțională și schimbare de destinație, amplasare reclamă luminoasă, refacere împrejurimi și modif. acces,** imobilul fiind situat în **Jud: Mureș, Loc: Târgu Mureș, Strada Băneasa, Nr: 18,** identificat prin **C.F. nr. 128890 / Târgu Mureș**

Observațiile, precizările Companiei Aquaserv S.A. privind realizarea lucrărilor :

1. Pe planul de situație – AQ anexat, s-au trasat orientativ conductele de alimentare cu apă potabilă, canalizare menajeră și pluvială existente în zona studiată, inclusiv bransamentul de apă (CA) și racordul de canalizare (CR) al imobilului.
2. Avizul de amplasament se referă strict la condițiile de coexistență ale rețelelor de apă și canalizare cu obiectivul ce urmează a se construi pe amplasamentul propus.
3. Deoarece colectorul pluvial realizat din beton, cu secțiune clopot 2400/1500 mm, traversează limita terenului dumneavoastră, Compania Aquaserv S.A. își rezervă dreptul de trecere pentru realizarea unor lucrări de exploatare, reabilitare sau înlocuire, conform prevederilor Legii Nr. 51/ 2006 respectiv 241/2006 cu modificările și completările ulterioare privind dreptul de trecere pentru utilitățile publice asupra terenurilor aparținând proprietăților publice și private.
4. La amplasare în plan a construcțiilor se vor respecta distanțele minime prescrise față de conductele edilitare subterane de apă și canalizare conform S.R. 8591/1997.
5. Se interzice depozitarea temporară a materialelor de construcții pe sau în vecinătatea hidranților de incendiu, a căminelor de apă și de canalizare, a gurilor de scurgere.
6. În cazul deteriorării bransamentului de apă/racordului de canalizare de constructor (contractant), în timpul lucrărilor, acesta este obligat să sisteze lucrările și să anunțe urgent Secția Rețele Apă sau Secția Rețele Canal (după caz) din cadrul Companiei Aquaserv S.A.

7. Pentru orice fel de deteriorare sau avariere a branșamentului de apă/ racordului de canalizare, cauzată în timpul execuției lucrărilor care fac obiectul prezentului aviz, se fac direct răspunzători beneficiarul și executantul lucrărilor, iar costul lucrărilor de remediere, vor fi suportate de către părțile interesate în realizarea lucrărilor.
8. Căminul de branșament, cu toate componentele sale până la contorul de apă, inclusiv conducta de branșament, aparțin rețelei publice de distribuție a apei potabile. Căminul de racord cu toate componentele sale și conducta de racord aparțin rețelei publice de canalizare. Orice intervenție neautorizată asupra elementelor sistemului public de alimentare cu apă și canalizare duce la sancțiuni conform prevederilor legale.
9. Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emis; realizarea construcției pe un alt amplasament necesită obținerea unui aviz nou.
10. Prezentul aviz de amplasament s-a eliberat exclusiv pentru elaborare P.U.Z., în conformitate cu Certificatul de Urbanism numărul 891 din 11.11.2025, emis de Primarul Municipiului Târgu Mureș, jud. Mureș, și este valabil 12 luni de la data emiterii.

DIRECTOR OPERAȚIUNI
ing. Butiulcă Cosmin Rareș



MANAGER OPERAȚIUNI SUPORT
ing. Koncz Kálmán

